GERADOR SOLAR OFFGRID - 13 PLACAS

QUADRO PROTECAO
INVERSOR
7.5KW



DESENHO DEMONSTRATIVO DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

INVERSOR SOLAR PARA BOMBA TRIFÁSICA.
INVERSOR SOLAR APOLO, INTEGRADO COM MPPT,
PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DÁGUA.
POTÊNCIA: 7,5 KW (POT. BOMBA DE 5,5 CV)
ENTRADA : 500-800 DC OU 380 AC.
SAÍDA : 380V TRIFÁSICO, IP :20
FREQUÊNCIA: 60 Hz



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

MODELO DE ESTRUTURA DE SOLO



PROJETO: WANER WILLIAN BARBOSA DA SILVA
WANER WILLIAN BARBOSA DA SILVA
END. AV. MANAIMA, 530, BELA VISTA
PATOS DE MINAS - MG
CREA: 11.920/D- MT
TEL: (34)9822-6664
EXECUÇÃO:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
END. PRAÇA DOUTOR CASTILHO Nº 10, BAIRRO CENTRO, PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG
CNPJ: 18.653.000/0001-00
TEL: (34) 3671-1333
ALLPRA GRUPO
REVISÃO:
PROJETO FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA OFF GRID
CONTEÚDO: PLANTA E CORTE
ESCALA: 0:0
Nº DE PRANCHA:
DATA: FEV/24
END: ALDEIA INDÍGENA XUCURU KARIRI RENASCER WANCINÁ PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG - CEP 38750-000
FORMATO: A1
ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
FOLHA: 0/0